

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» марта 2026 г., 58260061000220968291

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» марта 2026 г., 16 час. 00 мин. № 2603/013-58/39-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Пенза, ул. Б. Радищевская. 14

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 05 » марта 2026 г., № 2603/013-58/39-ВО/П, учетный номер проверки 58260061000220968291.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Данилина Алсу Гаязовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Пензенская, г Пенза, ул Пушкина, Дом 17 литер Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 Г. ПЕНЗЫ "ЛАСТОЧКА" ИНН 5836100409, адрес регистрации юридического лица: 440008, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕНЗА, УЛ ПУШКИНА, ВЛД. 17, К. Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «16» марта 2026 года, 11 час. 30 мин.

по «16» марта 2026 года, 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Допускается устраивать под лестничным маршем хранение посторонних предметов, мебели у входной группы 1 младшая 3, средняя 1; . Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Пушкина, 17 к.б.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

**Срок устранения нарушения:**

20.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать устраивать под лестничным маршем складирование посторонних предметов

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждающие фотоматериалы и документы.

2. Допускается размещение мебели и посторонних предметов на путях эвакуации из помещений бассейна;. Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Пушкина, 17 к.б.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

**Срок устранения нарушения:**

20.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать размещение мебели и посторонних предметов на путях эвакуации из помещений бассейна.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждающие фотоматериалы и документы.

3. Дверь эвакуационного выхода из помещений бассейна открывается не по направлению выхода из здания;. Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Пушкина, 17 к.б.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

**Срок устранения нарушения:**

20.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить свободное открывание двери эвакуационного выхода из помещения бассейна по направлению выхода из здания;

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждающие фотоматериалы и документы.

4. Допускается хранение посторонних предметов (продукты питания) на путях эвакуации из помещения пищеблока. Место выявления нарушения: Г. Пенза, ул. Пушкина, 17 к.б.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

**Срок устранения нарушения:**

20.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить наличие дублирующих световых указателей «Выход» на поворотах темного коридора 1 этажа (левое и правое крыло здания).

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждающие фотоматериалы и документы.

5. Не обеспечено дублирование световых указателей "Выход" на поворотах темного коридора 1 этажа (левое и правое крыло здания). Место выявления нарушения: г. Пенза, ул. Пушкина, 17 к.б.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

**Срок устранения нарушения:**

20.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**


Обеспечить дублирование световых указателей "Выход" на поворотах темного коридора 1 этажа (левое и правое крыло здания).

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждающие фотоматериалы и документы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы (главный государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору) Пензин Владислав Анатольевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Пензин Владислав Анатольевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Пензы (главный государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору), телефон: 88412685807, e-mail: PenzinVA@58.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

